



## Auslösung BMA



Nr.: 30  
Datum: 02.07.2015  
Alarmzeit: 17:08 Uhr  
Ende: 18:30 Uhr  
Alarmierung: Mittelschleife  
Einsatzort: Firma Rigips  
Fahrzeuge: TLF 16/25, HLF 20  
Kameraden im Einsatz: 10  
Andere Feuerwehren: -  
Andere BOS-Einheiten: RTW

### **Bericht:**

Die Brandmeldeanlage registrierte einen Brand in der Papiermühle und im weiterführenden Förderbandsystem. Es wurde dadurch die Feuerlöschanlage ausgelöst.

Wir kontrollierten im Nachgang die Anlage und löschten noch einige versteckte Glutnester ab. Die Löschanlage hat gute Arbeit geleistet und schlimmeres Verhindert.