



BMA



Nr.: 67
Datum: 03.12.2015
Alarmzeit: 10:15 Uhr
Ende: 10:55 Uhr
Alarmierung: Kleinschleife
Einsatzort: Dorfstraße
Fahrzeuge: TLF 16/25
Kameraden im Einsatz: 5
Andere Feuerwehren:
Andere BOS-Einheiten: RTW, Polizei

Bericht:

Die Brandmeldeanlage im Altenpflegeheim an der Dorfstraße löste aus.
Eine Kaffeemaschine produzierte so viel Qualm, dass ein Rauchmelder auslöste.
Wir setzten die Anlage zurück.